



FORMULARIO DE AUTOINSPECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA IGLESIA

Preguntas sobre seguridad o control de riesgos?

Póngase en contacto con nuestros especialistas en customercare@adventistrisk.org

IGLESIA:

FECHA:

INSPECTOR:

TÍTULO:

NOTA: LA SIGUIENTE LISTA DE TEMAS DE INSPECCIÓN OFRECE UNA MANERA DE IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS «BÁSICOS» INDICADOS EN LA GUÍA DE AUTOINSPECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA IGLESIA. DE NINGÚN MODO CONSTITUYE UNA LISTA COMPLETA DE LAS EXPOSICIONES A RIESGOS DE UNA IGLESIA. OTRAS EXPOSICIONES ADICIONALES SE INCLUYEN EN EL FORMULARIO DE AUTOINSPECCIÓN DE LA IGLESIA, EN LA SECCIÓN «PREVENCIÓN» DEL SITIO WEB DE ADVENTIST RISK MANAGEMENT: WWW.ADVENTISTRISK.ORG - SI RESPONDE «NO» EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, PODRÍA SIGNIFICAR QUE NECESITA TOMAR MEDIDAS ADICIONALES DE SEGURIDAD/GESTIÓN DE RIESGOS.

► ADMINISTRACIÓN

LISTA DE CONTROL	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN / RECOMENDACIÓN
1. Hay un oficial de seguridad de la iglesia	SI	NO	N/A	
2. Se implementa un programa de prevención del abuso infantil	SI	NO	N/A	
3. Se utiliza la regla de los seis meses con los voluntarios	SI	NO	N/A	
4. Se realiza comprobación de antecedentes de empleados y voluntarios	SI	NO	N/A	
5. Comité de seguridad de la iglesia	SI	NO	N/A	
6. Reglas de seguridad por escrito	SI	NO	N/A	
7. Programas de salud y seguridad para empleados y voluntarios (capacitación, EPI)	SI	NO	N/A	
8. Se realizan autoinspecciones	SI	NO	N/A	
9. Programa de mantenimiento preventivo	SI	NO	N/A	
10. Reparaciones rápidas de filtraciones y deterioro	SI	NO	N/A	
11. Plan de emergencia por escrito	SI	NO	N/A	
12. El personal, los maestros de la Escuela Sabática (SS), los ancianos, diáconos y voluntarios conocen sus funciones en una emergencia	SI	NO	N/A	



► PROTECCIÓN DE LA IGLESIA

FORMULARIO DE AUTOINSPECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA IGLESIA

LISTA DE CONTROL	SI	NO	N/A	DESCRIPTION / RECOMMENDATION
1. Sistemas de aspersión (si están instalados) se inspeccionan todos los años	SI	NO	N/A	
2. Extintor multipropósito dentro de los 75 pies	SI	NO	N/A	
3. Extintores se controlan visualmente todos los meses para detectar manipulación	SI	NO	N/A	
4. Detectores de humo/calor	SI	NO	N/A	
5. Sistema de alarma contra incendios	SI	NO	N/A	
6. Sistemas de alarma contra incendios se controlan todos los años	SI	NO	N/A	
7. Detectores de monóxido de carbono con cableado directo donde se usan sistemas de calefacción de combustible fósil	SI	NO	N/A	
8. Protección contra rayos	SI	NO	N/A	
9. Sistema de seguridad	SI	NO	N/A	
10. Sistema contra incendio y de seguridad monitoreado por estación central	SI	NO	N/A	
11. Iluminación perimetral desde el atardecer hasta el amanecer	SI	NO	N/A	
12. Poda de árboles/arbustos (prevención de delitos)	SI	NO	N/A	
13. Cortadoras de césped, combustible para equipos y otras sustancias inflamables se almacenan en cobertizo separado	SI	NO	N/A	
14. Se mantienen inventarios de llaves/tarjetas de acceso	SI	NO	N/A	
15. Llaves marcadas «No copiar»	SI	NO	N/A	
16. Lista escrita con inventario fotográfico del contenido y los objetos valiosos del edificio	SI	NO	N/A	



▷ EL TERRENO DE LA IGLESIA

FORMULARIO DE AUTOINSPECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA IGLESIA

LISTA DE CONTROL	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN / RECOMENDACIÓN
1. Estacionamiento libre de baches, ramas, desechos	SI	NO	N/A	
2. Aceras en buenas condiciones	SI	NO	N/A	
3. Retiro de nieve y hielo	SI	NO	N/A	
4. Tubos de desagüe no desagotan en las aceras	SI	NO	N/A	
5. Todas las escaleras tienen barandillas	SI	NO	N/A	
6. Espacios de barandillas/balaustres de menos de 4"	SI	NO	N/A	
7. Barandillas de escalinatas afianzadas firmemente	SI	NO	N/A	
8. Rampas de acceso disponibles	SI	NO	N/A	
9. Costados abiertos de escalinatas/plataformas protegidos	SI	NO	N/A	
10. Rampas cuentan con guíaderas o barandillas superiores	SI	NO	N/A	
11. Estacionamientos y aceras bien iluminados	SI	NO	N/A	
12. Cercas/verjas en buenas condiciones	SI	NO	N/A	
13. Barreras de cadena en caminos tienen reflectores	SI	NO	N/A	



▷ INGRESO SIN RIESGO (PREVENCIÓN DE CAÍDAS)

FORMULARIO DE AUTOINSPECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA IGLESIA

LISTA DE CONTROL	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN / RECOMENDACIÓN
1. Alfombras y felpudos antideslizantes con bordes afinados en el interior de las entradas	SI	NO	N/A	
2. No hay alfombras rotas o arrugadas ni baldosas o pisos flojos o dañados	SI	NO	N/A	
3. No hay cordones o cables de altavoces que cruzan pisos, pasillos o entradas	SI	NO	N/A	
4. Se utilizan carteles de piso mojado; los derrames se limpian de inmediato	SI	NO	N/A	
5. Pasillos, escalinatas y accesos de salida libres de cajas, sillas, instrumentos musicales, etc.	SI	NO	N/A	
6. Escalinatas interiores y cambios de altura tienen barandillas	SI	NO	N/A	
7. Barandillas tienen un espacio mínimo de 1,5 pulgada entre las barras y las paredes	SI	NO	N/A	
8. Barandillas firmes	SI	NO	N/A	



▷ SEGURIDAD EN EL SANTUARIO

FORMULARIO DE AUTOINSPECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA IGLESIA

LISTA DE CONTROL	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN / RECOMENDACIÓN
1. Pasillos libres de cordones, estrados, sillas, pianos, velas y otros objetos	SI	NO	N/A	
2. Mapas de ruta exhibidos en todas partes	SI	NO	N/A	
3. Todas las puertas de salida sin llave mientras el edificio está ocupado	SI	NO	N/A	
4. Las puertas de salida tienen barras antipánico (sin cadenas de seguridad, cerrojos, etc.)	SI	NO	N/A	
5. Puertas de salida: en buenas condiciones y funcionan correctamente	SI	NO	N/A	
6. Las puertas de salida se abren en dirección de salida	SI	NO	N/A	
7. Salones con 50 ocupantes o más o de más de 1.000 pies cuadrados tienen dos puertas de salida	SI	NO	N/A	
8. Puertas de salida con 100 o más ocupantes tienen barras anti-pánico (50 o más en algunas jurisdicciones)	SI	NO	N/A	
9. Capacidad publicada de las áreas de «reunión»	SI	NO	N/A	
10. Carteles de salida iluminados en todas partes	SI	NO	N/A	
11. Iluminación de emergencia instalada y operativa	SI	NO	N/A	
12. Bancos de iglesia/asientos afianzados y en buen estado	SI	NO	N/A	
13. Puertas, pasillos y escaleras que puedan confundirse con salidas señalizados con «SIN SALIDA»	SI	NO	N/A	
14. Los pasillos muertos no superan los 20 pies	SI	NO	N/A	
15. Iluminación adecuada en todas partes	SI	NO	N/A	
16. Adornos combustibles y de papel no superan el 20% de la pared a la que están montados	SI	NO	N/A	
17. Paneles de visión en salas de clase de la Escuela Sabática y oficinas	SI	NO	N/A	
18. Puertas de vidrio/espejos tienen diseños o están grabados	SI	NO	N/A	



▷ SALÓN DE MADRES/SALÓN DE DESCANSO

FORMULARIO DE AUTOINSPECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA IGLESIA

LISTA DE CONTROL	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN / RECOMENDACIÓN
1. Tomacorrientes situados dentro de los 6 pies de los lavabos tienen GFCI	SI	NO	N/A	
2. Tomacorrientes de los salones de madres están tapados	SI	NO	N/A	
3. Almohadillas de mesas cambiadoras para bebés aseguradas y con bordes	SI	NO	N/A	
4. Mesa cambiadora tiene correas de seguridad	SI	NO	N/A	
5. Señalización que indica a padres que deben utilizar correas de seguridad y no dejar solos a los niñosd	SI	NO	N/A	
6. Cunas en buenas condiciones y cumplen con directrices de la CCPSC	SI	NO	N/A	
7. Los líquidos derramados se limpian de inmediato	SI	NO	N/A	
8. No hay sustancias químicas peligrosas al alcance	SI	NO	N/A	



▷ PILAS BAPTISMALES

FORMULARIO DE AUTOINSPECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA IGLESIA

LISTA DE CONTROL	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN / RECOMENDACIÓN
1. Micrófonos y equipos eléctricos no están al alcance de los ocupantes del baptisterio	SI	NO	N/A	
2. Material antideslizante sobre escalones y fondo	SI	NO	N/A	
3. Barandillas a lo largo de la escalinata bautismal	SI	NO	N/A	
4. Rebosadero instalado	SI	NO	N/A	
5. Proceso de llenado monitoreado	SI	NO	N/A	
6. La pila se desagota de inmediato después de su uso	SI	NO	N/A	
7. Se controla/apaga el calentador después del bautismo	SI	NO	N/A	



▷ SALAS DE MÁQUINAS/ARMARIOS DE CONSERJE

FORMULARIO DE AUTOINSPECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA IGLESIA

LISTA DE CONTROL	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN / RECOMENDACIÓN
1. Puertas de cierre automático y a prueba de fuego	SI	NO	N/A	
2. Cerradas con llave	SI	NO	N/A	
3. Libres de sustancias combustibles o inflamables y de objetos de almacenamiento general de la iglesia	SI	NO	N/A	
4. Limpieza adecuada	SI	NO	N/A	
5. Interruptores principales, válvulas de cierre y tuberías etiquetados adecuadamente	SI	NO	N/A	
6. Extintor multipropósito de tipo ABC	SI	NO	N/A	
7. Detectores de humo/calor vinculados al sistema de alarma contra incendios	SI	NO	N/A	
8. Libres de perforaciones y otras aberturas	SI	NO	N/A	
9. GFCI en tomacorrientes situados dentro de los 6 pies de los lavabos	SI	NO	N/A	
10. Espacio libre de tres pies frente a paneles eléctricos	SI	NO	N/A	
11. Todos los equipos eléctricos/mecánicos y cajas de conexión están cubiertos	SI	NO	N/A	
12. Puntos de apriete y pellizco de equipos protegidos	SI	NO	N/A	
13. Sustancias químicas etiquetadas adecuadamente	SI	NO	N/A	
14. Hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM)	SI	NO	N/A	
15. Equipo de protección individual (EPI) disponible y usado, según las exigencias de la tarea	SI	NO	N/A	



▷ COCINAS/SALONES SOCIALES

FORMULARIO DE AUTOINSPECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA IGLESIA

LISTA DE CONTROL	SI	NO	N/A	DESCRIPCIÓN / RECOMENDACIÓN
1. Salidas libres y marcadas adecuadamente	SI	NO	N/A	
2. Capacidad indicada	SI	NO	N/A	
3. Filtros de escape, conductos y campanas limpios	SI	NO	N/A	
4. Hornos con supresión de incendios sometidos a un mantenimiento semestral	SI	NO	N/A	
5. Se ofrece detección térmica	SI	NO	N/A	
6. Extintor multipropósito o de tipo «K» en la cocina	SI	NO	N/A	
7. Sistema de supresión de incendios con campanas y conductos instalado donde el uso dicta la necesidad	SI	NO	N/A	
8. Serpentin de refrigeración, motores y compresores limpios	SI	NO	N/A	
9. Cocinas libres de acumulaciones de grasa	SI	NO	N/A	
10. Los alimentos en refrigeradores y congeladores están cubiertos	SI	NO	N/A	
11. Cierres de seguridad en congeladores y enfriadores de cámara	SI	NO	N/A	
12. Pisos limpios y libres de derrames	SI	NO	N/A	
13. Trapeadores y señalizaciones de «precaución» disponibles	SI	NO	N/A	
14. Mesas y sillas en buenas condiciones	SI	NO	N/A	
15. Mesas y sillas están en estantes y no apiladas contra las paredes	SI	NO	N/A	
16. Pasillos adecuados entre mesas y sillas para una salida segura	SI	NO	N/A	



▷ HALLAZGOS ADICIONALES

FORMULARIO DE AUTOINSPECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA IGLESIA

DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN
-------------	---------------

▷ AUTOINSPECCIÓN COMPLETADA
POR: (todos los participantes
deben firmar)

FECHA (MM/DD/AAAA)

FECHA (MM/DD/AAAA)

FECHA (MM/DD/AAAA)

▷ REVISADO POR
TÍTULO

FECHA (MM/DD/AAAA)